

A REVISIÓN DE EXTINTORES E BIES CONSISTE EN:

- Localización no seu sitio dos extintores e bies. Comprobar que non falta ningún.
- Observación dos desperfectos externos (cristais rotos, falta de etiquetas de identificación, etc.).
- No caso dos extintores comprobar que a agulla do manómetro está na zona verde.
- Verificar nas bies e extintores a etiqueta da empresa que lles fai o mantemento, comprobando que está feita en data.
- Verificar o nivel de gasoil dos xeradores dos diferentes edificios.

CURSO: 20 -20

REVISIÓN TRIMESTRAL EXTINTORES – BIES POLOS USUARIOS

EXTINTORES EDIFICIO 1 – EDIFICIO VELLO

LOCALIZACIÓN/CÓDIGO	TIPO	OBSERVACIÓN			
		Setembro	Decembro	Marzo	Xuño
CORREDOR DESPACHOS 00112	6				
CORREDOR DESPACHOS 00118	2-CO ₂				
ALMACÉN SECRETARÍA 00148	3				
CORREDOR CASA BEDEL 00130	9				
CORREDOR CASA BEDEL 00131	9				
SALA CALDEIRA 00132	6				
CALDEIRA 00133	AUT.				
CADRO ELÉCTRICO 00134	5-CO ₂				
GRUPO ELECTRÓXENO 00135	6				
SALA PROFESORES 00120	6				
BLINDADO 00110	6				
SALA LECTURA 0018	6				
CAFETERÍA 00121	6				
XIMNASIO 00117	6				
ESCALEIRAS BAIXADA AULAS 00127	6				
FOTOCOPIADORA 00128	6				
CORREDOR AULAS PLANTA BAIXA 00144	6				
CORREDOR AULAS PLANTA BAIXA 00129	6				
CORREDOR AULAS PLANTA 1ª 00122	6				
CORREDOR AULAS PLANTA 1ª 00123	6				
CORREDOR AULAS PLANTA 1ª 00124	6				
LABORATORIO FÍSICA 0013	6				
LABORATORIO QUÍMICA 0017	6				
LABORATORIO XEOLOXÍA 00125	6				
LABORATORIO BIOLOXÍA 00119	6				
AULA INFORMÁTICA 00126	2				

EXTINTORES EDIFICIO 2 – AULAS BACHARELATO

LOCALIZACIÓN/CÓDIGO	TIPO	OBSERVACIÓNS			
		Setembro	Decembro	Marzo	Xuño
CORREDOR PLANTA BAIXA 0016	2-CO ₂				
CORREDOR PLANTA BAIXA 00111	6				
CORREDOR PLANTA BAIXA 00145	6				
CORREDOR PLANTA PRIMEIRA 0019	6				
CORREDOR PLANTA PRIMEIRA 00116	6				
AULA INFORMÁTICA 00114	2-CO ₂				
GRUPO ELECTRÓXENO 00147	5-CO ₂				

CURSO: 20-20

EXTINTORES-EDIFICIO 3 – SALÓN DE ACTOS

LOCALIZACIÓN/CÓDIGO	TIPO	OBSERVACIÓNS			
		Setembro	Decembro	Marzo	Xuño
SALA CALDEIRAS 00146	AUT.				
CADRO ELÉCTRICO SALÓN ACTOS 00137	5-CO ₂				
SALA SALÓN DE ACTOS 00138	6				
SALA SALÓN DE ACTOS 00139	6				
SALA SALÓN DE ACTOS 00143	6				
AULA DEBUXO TÉCNICO 00141	6				
AULA DEBUXO ARTÍSTICO 00140	9				
CABINA PROYECCIÓN 00142	9				
DEPARTAMENTO DEBUXO 00148	6				

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS. EDIFICIO 1

LOCALIZACIÓN/CÓDIGO	OBSERVACIÓNS			
	Setembro	Decembro	Marzo	Xuño
VESTÍBULO ENTRADA 0026				
VESTÍBULO SAÍDA 0025				
CORREDOR AULAS PLANTA BAIXA 00217				
CORREDOR AULAS PLANTA BAIXA 0024				
CORREDOR AULAS PLANTA ALTA 0021				
CORREDOR AULAS PLANTA ALTA 0022				

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS. EDIFICIO 2

LOCALIZACIÓN/CÓDIGO	OBSERVACIÓNS			
	Setembro	Decembro	Marzo	Xuño
VESTÍBULO SAÍDA LATERAL 0029				
VESTÍBULO SAÍDA LATERAL 00210				
PLANTA ALTA 0028				
PLANTA ALTA 0027				

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS. EDIFICIO 3

LOCALIZACIÓN/CÓDIGO	OBSERVACIÓNS			
	Setembro	Decembro	Marzo	Xuño
SALÓN DE ACTOS 00211				
SALÓN DE ACTOS 00212				
SALÓN DE ACTOS 00213				
SALÓN DE ACTOS 00214				
AULA DEBUXO ARTÍSTICO 00215				
AULA DEBUXO TÉCNICO 00216				

XERADORES

LOCALIZACIÓN/CÓDIGO	TIPO	OBSERVACIÓNS			
		Setembro	Decembro	Marzo	Xuño
EDIFICIO 1: CADRO ELÉCTRICO CB3					
EDIFICIO 2: GRUPO ELECTRÓXENO					