
Proba de

Código

IGC

Instalador/ora de gas

Categoría C

Parte 1. Proba teórica



1. Formato da proba

Formato

- A proba consta de vinte e cinco preguntas tipo test cunha soa resposta válida.

Puntuación

- A nota calcularase de acordo coa expresión: número de respostas correctas - (número de respostas incorrectas/3).
- Considerarase apto cando a puntuación obtida na proba sexa a metade da puntuación máxima.

Duración

- Tempo estimado para responder: 60 minutos.

Materiais e instrumentos que se poden empregar durante a proba

- Bolígrafo con tinta negra ou azul.

Advertencias para o alumnado

- Os exames non deben levar ningún tipo de marca nin texto que poidan identificar a persoa candidata, agás nos espazos reservados para a súa identificación.



1. Un aparello de circuíto aberto e evacuación conducida será considerado...

Un aparato de circuito abierto y evacuación conducida será considerado...

- A** De tipo A.
- B** De tipo B.
- C** De tipo C.

2. A chave de usuario pertence á instalación individual?

¿La llave de usuario pertenece a la instalación individual?

- A** Si, se está no interior da vivenda.
Sí, si está en el interior de la vivienda.
- B** Si, se está fóra da vivenda.
Sí, si está fuera de la vivienda.
- C** Ningunha das anteriores é correcta.
Ninguna de las anteriores es correcta.

3. Pode unha tubaxe con MOP (presión media de operación) de 0,5 bar discorrer polo interior dunha vivenda?

¿Puede una tubería con MOP (presión media de operación) de 0,5 bar discurrir por el interior de una vivienda?

- A** Si, se é de Cu.
Sí, si es de Cu.
- B** Non.
No.
- C** Si, se é de aceiro.
Sí, si es de acero.

4. A lonxitude máxima que debe ter un tubo flexible de elastómero que une un depósito de GLP cunha cociña móbil é de:

La longitud máxima que debe tener un tubo flexible de elastómero que une un depósito de GLP con una cocina móvil es de:

- A** 15 dm.
- B** 150 mm.
- C** 1,05 m.



5. O cambio do trazado da tubaxe de gas en 0,5 metros...

El cambio del trazado de la tubería de gas en 0,5 metros...

- A** Considérase unha modificación.
Se considera una modificación.
- B** Non se considera unha modificación.
No se considera una modificación.
- C** Considérase unha modificación só se é de baixa presión
Se considera una modificación sólo si es de baja presión.

6. Que densidade con relación ao aire ten o gas natural?

¿Qué densidad con relación al aire tiene el gas natural?

- A** Menor.
Menor.
- B** Maior.
Mayor.
- C** Igual.
Igual.

7. Que densidade con relación ao aire ten o gas licuado do petróleo?

¿Qué densidad con relación al aire tiene el gas licuado del petróleo?

- A** Maior.
Mayor.
- B** Menor.
Menor.
- C** Igual.
Igual.

8. Cada cantos anos cómpre inspeccionar unha instalación de gas natural?

¿Cada cuántos años hay que inspeccionar una instalación de gas natural?

- A** Cada 4.
- B** Cada 2.
- C** Cada 5.



9. A presión á que se axusta un regulador chamase:

La presión a la que se ajusta un regulador se llama:

- A** Presión de servizo.
Presión de servicio.
- B** Presión de axuste.
Presión de ajuste.
- C** Presión de tarado.
Presión de tarado.

10. Un aparello de circuíto estanco é un aparello de tipo:

Un aparato de circuito estanco es un aparato de tipo:

- A** A.
- B** C.
- C** B.

11. A instalación de gas comunitaria dun edificio inspeccionarase...

La instalación de gas comunitaria de un edificio se inspeccionará...

- A** Cada 5 anos.
Cada 5 años
- B** Cada 4 anos.
Cada 4 años
- C** Cada 3 anos
Cada 3 años

12. Os envases de GLP non poden situarse en corredores.

Los envases de GLP no pueden ubicarse en los pasillos.

- A** Verdadeiro.
Verdadero.
- B** Falso.
Falso.
- C** Os de butano si e os de propano non.
Los de butano sí y los de propano no.



13. Pódese instalar á vista unha tubaxe de polietileno?

¿Puede instalarse a la vista una tubería de polietileno?

- A** Non.
No.
- B** Si.
Sí.
- C** É recomendable.
Es recomendable.

14. A soldadura con achega de Sn-Ag.

La soldadura con aporte de Sn-Ag.

- A** Considérase soldadura forte.
Se considera soldadura fuerte.
- B** Considérase soldadura inerte.
Se considera soldadura inerte.
- C** Considérase soldadura branda.
Se considera soldadura blanda.

15. Todos os gases licuados do petróleo teñen o mesmo poder calorífico...

Todos los gases licuados del petróleo tienen el mismo poder calorífico...

- A** Si, dependendo da presión.
Sí, dependiendo de la presión.
- B** Só o propano ten poder calorífico.
Sólo el propano tiene poder calorífico.
- C** Non.
No.

16. Pódense instalar aparellos a gas nun primeiro soto?

¿Se pueden instalar aparatos a gas en un primer sótano?

- A** Si, sempre que o gas non sexa máis denso que o aire.
Sí, siempre que el gas no sea más denso que el aire.
- B** Sempre.
Siempre.
- C** Non, en ningún caso.
No, en ningún caso.



- 17.** A lonxitude mínima do tramo vertical da evacuación de produtos de combustión entre o primeiro cóbado e a base do colar será de:
-

La longitud mínima del tramo vertical de la evacuación de productos de combustión entre el primer codo y la base del collarín será de:

- A** 20 mm.
- B** 0,2 m.
- C** Ningunha das anteriores é correcta.
Ninguna de las anteriores es correcta.

- 18.** Os envases de servizo e de reserva de capacidade unitaria non superior a 15 kg, poderían estar no mesmo cuarto dunha vivenda cando non estean comunicados por tubo flexible?
-

Los envases de servicio y de reserva de capacidad unitaria no superior a 15 Kg, ¿Podrían estar en el mismo cuarto de una vivienda cuando no estén comunicados por tubo flexible?

- A** Non.
No.
- B** Si.
Sí.
- C** Se a separación entre eles non supera os 10 cm.
Si la separación entre ellos no supera los 10 cm.

- 19.** Unha caldeira de gas que subministra AQS centralizada a un edificio de vivendas...
-

Una caldera de gas que suministra ACS centralizada a un edificio de viviendas...

- A** Pode ser reparada por un instalador autorizado de categoría C.
Puede ser reparada por un instalador autorizado de categoría C.
- B** Non pode ser reparada por un instalador autorizado de categoría C.
No puede ser reparada por un instalador autorizado de categoría C.
- C** Pode ser reparada por un instalador autorizado de calquera categoría.
Puede ser reparada por un instalador autorizado de cualquier categoría.



20. O subministrador deberá recibir comunicación da empresa instaladora que realice os traballos...

El suministrador deberá recibir comunicación de la empresa instaladora que realice los trabajos...

- A** Aínda que non se modifique unha instalación.
Aunque no se modifique una instalación.
- B** Para facer calquera mínimo traballo na instalación.
Para hacer cualquier mínimo trabajo en la instalación.
- C** Sempre que se modifique unha instalación receptora.
Siempre que se modifique una instalación receptora.

21. Unha instalación de uso doméstico cunha presión de 0,5 bar..

Una instalación de uso doméstico con una presión de 0,5 bar...

- A** Non pode ser realizada por un instalador autorizado de categoría C.
No puede ser realizada por un instalador autorizado de categoría C.
- B** Pode ser realizada por un instalador autorizado de calquera categoría.
Puede ser realizada por un instalador autorizado de cualquier categoría.
- C** Pode ser realizada por un instalador autorizado de categoría C.
Puede ser realizada por un instalador autorizado de categoría C

22. A empresa subministradora do gas ten que realizar probas antes de iniciar a subministración?

¿La empresa suministradora del gas tiene que hacer pruebas antes de iniciar el suministro?

- A** Só cando a instalación requira proxecto.
Sólo cuando la instalación requiera proyecto.
- B** Sempre.
Siempre.
- C** Nunca.
Nunca.



- 23.** O conduto de evacuación dos produtos de combustión terán a característica de soportar sen alterarse unha temperatura de...
-

El conduto de evacuación de los productos de combustión tendrán la característica de soportar sin alterarse una temperatura de...

- A** 150°C.
- B** 200°C.
- C** 100°C.

- 24.** O conduto de evacuación dos produtos de combustión terá a característica de ser..
-

El conduto de evacuación de los productos de combustión tendrá la característica de ser...

- A** Material incombustible tipo M0.
- B** Material incombustible tipo M1.
- C** Material incombustible tipo M2.

- 25.** Un interruptor eléctrico deberá estar distanciados de envases conectados de capacidade inferior a 15 Kg, polo menos...
-

Un interruptor eléctrico deberá estar distanciados de envases conectados de capacidad inferior a 15 kg, al menos:

- A** 0,03 m.
- B** 3 dm.
- C** 3 m.



2. Solución para as preguntas tipo test

Nº	A	B	C	
1		X		
2			X	
3		X		
4	X			
5		X		
6	X			
7	X			
8			X	
9			X	
10		X		
11	X			
12	X			
13	X			
14			X	
15			X	
16	X			
17		X		
18	X			
19		X		
20			X	
21	X			
22		X		
23		X		
24	X			
25		X		