



LEYENDA DE ILUMINACIÓN	
	LUMINARIA DE EMERGENCIA EXISTENTE EN EDIFICIO. AUTONOMÍA MÍNIMA DE 1 H. ENCENDIDO AUTOMÁTICO CON V<0,7Vn. INDICA EL FLUJO LUMINOSO. EN CASO CONTRARIO SE HA ESTABLECIDO UNA ILUMINACIÓN DE 150LM EN CALCULOS. INSTALACIÓN ADOSADA A PARED.
	LUMINARIA DE EMERGENCIA. AUTONOMÍA MÍNIMA DE 1 H. ENCENDIDO AUTOMÁTICO CON V<0,7Vn. INDICA EL FLUJO LUMINOSO. INSTALACIÓN ADOSADA O EMPOTRADA EN TECHO
	LUMINARIA DE EMERGENCIA ESTANCA IP65, IK8. AUTONOMÍA MÍNIMA DE 1 H. ENCENDIDO AUTOMÁTICO CON V<0,7Vn. INDICA EL FLUJO LUMINOSO. INSTALACIÓN ADOSADA O EMPOTRADA EN TECHO
	LUMINARIA DE EMERGENCIA QUE A UBICAR EN LUGAR DE EXISTENTE. AUTONOMÍA MÍNIMA DE 1 H. ENCENDIDO AUTOMÁTICO CON V<0,7Vn. INDICA EL FLUJO LUMINOSO. INSTALACIÓN ADOSADA A PARED

ARQUITECTOS
JUAN R. IGLESIAS BABÍO

IVAN LOPEZ VEIGA
IGLESIAS_VEIGA ARQUITECTOS S.L.P.
C/SAN ROQUE 15-23 1º L.2-3 A CORUÑA www.iglesiasveiga.es



XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE
E FORMACIÓN PROFESIONAL

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
REHAB. INTEGRAL CEIP RAÍÑA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA

PLANO: **INSTALACIONES
ILUMINACIÓN EMERGENCIA PLANTA SEGUNDA**

PLANO:

I-06

FECHA
FEB-2019

ESCALA

A3: 1/200