



LEYENDA ALUMBRADO

	WT 460 L 1600 Barra Led 1 x 50 w		Interruptor unipolar
	Fluorescente T5 1 x 49 w		Interruptor unipolar conmutado
	Empotrable 4 x TL5 - 13 w con detector de presencia		Luminaria de emergencia 450 lux
	Empotrable 4 x TL5 - 13 w		Luminaria de emergencia 170 lux
	Luminaria exterior compacta 11 w		

- 1.- Todas las luminarias deberán llevar interruptor de encendido. Su posición y configuración se determinarán durante la dirección de obra. No se admiten las protecciones como interruptores.
- 2.- Las luminarias de emergencia en la nave iran colgadas a 2 metros del suelo.
- 3.- Los equipos especificados podrán ser sustituidos por otros equivalentes, siempre bajo la aprobación de la dirección de obra y del promotor.