

LEYENDA ALUMBRADO

	WT 460 L 1600 Barra Led 1 x 50 w		Interruptor unipolar
	Fluorescente T5 1 x 49 w		Interruptor unipolar conmutado
	Empotrable 4 x TL5 - 13 w con detector de presencia		Luminaria de emergencia 450 lux
	Empotrable 4 x TL5 - 13 w		Luminaria de emergencia 170 lux
	Luminaria exterior compacta 11 w		

1.- Todas las luminarias deberán llevar interruptor de encendido. Su posición y configuración se determinarán durante la dirección de obra. No se admiten las protecciones como interruptores.
2.- Las luminarias de emergencia en la nave iran colgadas a 2 metros del suelo.
3.- Los equipos especificados podrán ser sustituidos por otros equivalentes, siempre bajo la aprobación de la dirección de obra y del promotor.

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Edificio Administrativo San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela
www.edu.xunta.es

PROXECTO: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA **AMPLIACIÓN DEL CIFP COROSO DE RIBEIRA**

NÚMERO DE EXPEDIENTE: **ED-06/15-MSRP**

EMPRAZAMENTO: **RIBEIRA**, A CORUÑA

AUTOR: **JORGE ÁLVAREZ RÚA** SINATURA:

DIRECCIÓN POSTAL: R/ ELADIO RGUEZ. GLEZ. 30, tercero derecha, 15005 A CORUÑA
E-MAIL: estudio@terceroderecha.com TELÉFONO/FAX: 881 874 320 - 647 574 207

PLANO:	DATA:	ESCALA:	NORTE:	Nº PLANO:
INST. ELÉCTRICA. ALUMBRADO - PARCELA	**ABRIL 2015**	**1/200 (A3)**		**IE01**