

#### **IV. 5. DB HE 4. EXIGENCIA BÁSICA DE CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA**

Esta exigencia básica es aplicable a edificios de nueva construcción en los que la demanda de agua caliente sanitaria sea superior a 50 litros/día. En este caso, como no existe demanda de ACS, no es de aplicación.