



PLANTA SEMISÓTANO cota -2.80 e.1_100

0 1 2 4 6 10 15

PLANTA BAJA cota +0.00 e.1_100

0 1 2 4 6 10 15

Leyenda de luminarias

CANT.	SÍMBOLO	DESCRIPCION
473		Luminaria empotrada PHILIPS mod. CoreLine empotrada RC127V W60L60 1xLED34S/840 PSD (partida 04.01)
5		Luminaria empotrada PHILIPS mod. CoreLine empotrada RC127V W60L60 1xLED34S/840 PSU (partida 04.02)
6		Luminaria empotrada PHILIPS mod. CoreLine Panel RC125B W60L60 1xLED34S/840 PSU (partida 04.03)
17		Downlight empotrado PHILIPS mod. CoreLine DN130B D217 1xLED20S/830 (partida 04.04)
61		DownLight empotrado PHILIPS mod. CoreLine Proset Gen3 RS140B 1xLED6-32-/830 (partida 04.05)
26		Luminaria adosada PHILIPS mod. CoreLine Estanda WT120C L1200 1xLED40S/840 (partida 04.06)
9		Luminaria adosada a pared PHILIPS Coreline Wall mounted WL 120V EL3 1xLED 16S/840 (partida 04.07)
6		Luminaria adosada PHILIPS mod. CoreLine Estanda WT120C L1500 1xLED60S/840 (partida 04.08)
6		Luminaria suspendida PHILIPS Coreline Highbay BY121P G3 1xLED 205S/840 (partida 04.09)
36		Downlight empotrado PHILIPS mod. CoreLine DN130B D165 1xLED10S/830 (partida 04.10)

CANT.	SÍMBOLO	DESCRIPCION
67		Controlador PHILIPS Occuswitch DALI BMS mod. LRM 2090 (partida 04.11)
7		Detector de Presencia Occuswitch Avanzado LRM1090 (partida 04.12) Si no existe falso techo es necesario añadir además el accesorio LRM 1070 para suspender o adosar a una altura aprox. de 2,8m
30		Controlador PHILIPS Occuswitch mod. LRM1070/00 (partida 04.13) Si no existe falso techo es necesario el accesorio LRM 2070 para suspender o adosar a una altura aprox. de 2,8m
47		Detector de movimiento de tamaño reducido LRM1011 Montaje empotrado con caja de potencia externa (partida 04.14)

	Línea de control DALI 2 hilos de sección 1,5 mm ²
	Modulación falso techo 60x60 cm