

Con fecha 27/09/2019 se realizó la toma de 6 muestras de fibras de amianto en aire en varios puntos de la zona de la cubierta del CPI COVA TERREÑA (Baiona) en la que se habían retirado previamente las placas de fibrocemento. Enviadas las muestras al laboratorio de análisis Echevarne nos remiten con fecha 04/10/2019 los resultados de los mismos.

En todas las muestras se obtiene un valor de concentración de fibras por debajo de 0,001 fibras/cm<sup>3</sup>, que es el valor límite de referencia más ampliamente utilizado.

Una vez se haya ejecutado la toma de muestras para el resto de la cubierta y se hayan obtenido los resultados del laboratorio se elaborará el correspondiente informe conjunto.

Vigo, a 11 de octubre de 2019



Seguridad y Salud Laboral

José Francisco Canosa Sanjurjo  
Técnico Superior en Prevención de Riesgos laborales