



PLANTA PRIMERA



LEYENDA DE INCENDIOS

Extintor portátil de polvo ABC de 6 kg, eficacia 34A/183B, soportado de pared a altura inferior a 1,70 m

Extintor de CO2 de 5 kg, eficacia 89B, soportado de pared a altura inferior a 1,70 m

Extintor portátil de polvo ABC de 6 kg, eficacia 21A/113B, soportado de pared a altura inferior a 1,70 m. Existente, no se modifica.

Sirena óptico-acústica exterior, conectada con central de incendios, ubicación s/indica

Sirena óptico-acústica interior, conectada con central de incendios, ubicación s/indica, a 2,50 m de altura

Central de incendios, de tipo convencional, de dos zonas, dotada de baterías, conectada eléctricamente con cuadro CGBT1

Señal fotoluminiscente indicativa del recorrido de evacuación, pegada en pared y/o colgada de techo

Señal fotoluminiscente indicativa de extintor portátil, pegada a pared

Señal fotoluminiscente indicativa de salida, pegada a pared

Pulsador de alarma de incendios, conectado eléctricamente con la central de incendios, debidamente señalizado con pegatina fotoluminiscente

Tubo PVC rígido, montaje en superficie, grapado a techo, con conductor apantallado 400°C de 2x1,5mm2 para interconexión de central de incendios con pulsadores y sirenas

Recorrido de evacuación

SECTORIZACIÓN				
NORMATIVA VIGENTE: R.D. 314/2006 POR EL QUE SE APRUEBA EL CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN				
SECTOR	RESISTENCIA ESTR. PORTANTE	RESISTENCIA ENTRE SECTORES	PUERTAS DE PASO ENTRE SECTORES	RECORRIDO EVACUACIÓN
1. USO DOCENTE	R60	EI120	-	<50 metros (<25m a recorrido alternativo)
2. CUARTO CALDERAS-CALEFACCIÓN (R. BAJA)	R90	EI90	EI ₂ 45-C5	DIRECTO <25 metros

NOTAS:

*NOTA 1: LAS ZONAS OCUPABLES TENDRAN LA SIGUIENTE RESISTENCIA AL FUEGO

C-s2,d0 - TECHOS Y PAREDES. EI1 - SUELOS

ARQUITECTOS

JUAN R. IGLESIAS BABÍO

IVAN LOPEZ VEIGA

IGLESIAS, VEIGA ARQUITECTOS S.L.P.
C/SAN RODRIGO 15-23 1º L-2-3 A CORUÑA www.iglesiasveiga.es

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION
E ORDENACION UNIVERSITARIA

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
AMPLIACIÓN INTERIOR DEL IES AS MARÍNAS, BETANZOS

PLANOS:
INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
PLANTA PRIMERA

PLANO: 34

I-06

FECHA
JUNIO-2016

ESCALA
A3: 1/150