

PLANTA PRIMERA

	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD - LUMINOTECNIA
I	LUMINARIA EMPOTRABLE 60x60. NO REGULABLE. (partida 08.01) tipo PHILIPS Panel Coreline NOC RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC
D	LUMINARIA DE SUPERFICIE 60x60. NO REGULABLE. (partida 08.01) tipo PHILIPS Panel Coreline NOC RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC
T20E	LUMINARIA EMPOTRABLE 60x60. NO REGULABLE. (partida 08.02) tipo PHILIPS Panel Coreline OC UGR<19 DALI RC120B LED37S/830 PSD W60L60 OC
T20E S.emg.	LUMINARIA DE SUPERFICIE 60x60. NO REGULABLE. (partida 08.02) tipo PHILIPS Panel Coreline OC UGR<19 DALI RC120B LED37S/830 PSD W60L60 OC
20E R	LUMINARIA EMPOTRABLE 60x60. REGULABLE. (partida 08.03) tipo PHILIPS Panel Coreline OC UGR<19 DALI RC120B LED37S/830 PSD W60L60 OC
20E R S.emg.	LUMINARIA DE SUPERFICIE 60x60. REGULABLE. (partida 08.03) tipo PHILIPS Panel Coreline OC UGR<19 DALI RC120B LED37S/830 PSD W60L60 OC
	LUMINARIA ESTANCA (partida 08.04) tipo PHILIPS Coreline Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200
	UNIDAD DE CONTROL DE PRESENCIA Y LUZ DIURNA (EQUIPO DE REGULACIÓN) (partida 08.05) tipo PHILIPS Occuswitch DaliBMS LRM2090 BMS
	DETECTOR DE MOVIMIENTO (partida 08.06) tipo PHILIPS LRM1000 OS mov det
	DETECTOR DE MOVIMIENTO (partida 08.07) tipo PHILIPS LRM1011 OS mov det

RAFAEL RODRÍGUEZ VARELA
ARQUITECTO
nº colegiado: 3431
tfno.: 692 201 009
e-mail: rrvarela@coag.es

INS-2 PLANTA PRIMERA - ILUMINACIÓN

PROY. BÁS. Y DE EJEC. PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEIP CURROS ENRÍQUEZ
SITUACIÓN: AVDA. LÓPEZ BLANCO, S/N (CELANOVA, OURENSE)
FECHA: NOVIEMBRE - 2019
ENCARGANTE:

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

ESCALA: 1:150