

I. MEMORIA

ANEXOS A LA MEMORIA

6. Memoria de las instalaciones del edificio

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEIP PLURILINGÜE DE RIBADAVIA.
Emplazamiento: Avenida do Carballiño nº 55, Ribadavia, Ourense.

ANEXOS A LA MEMORIA

6. MEMORIA DE INTERVENCIÓN EN LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN

PROYECTO DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEIP PLURILINGÜE DE RIBADAVIA.

Emplazamiento: Avenida do Carballiño nº 55, Ribadavia, Ourense.

INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN

En relación a la instalación de calefacción, se instalarán válvulas termostáticas de regulación en todos los radiadores existentes en el edificio de aulas, en el edificio administrativo, en el edificio gimnasio- vestuarios y en el edificio anexo de aulas para poder realizar un control individualizado de cada uno de los emisores, así como detentores también en cada uno de ellos.

Para ello se recurre a la instalación de un cabezal termostático con sensor líquido NTL, con sistema de enganche rápido Clip-Clap, con posiciones de regulación de frío a calor, que corresponden a un rango de temperaturas de 8 a 32° C.

Los detentores serán de escuadra roscados para un diámetro de tubería de 1/2"

La instalación incluirá elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

Ourense, enero de 2017

La arquitecta,

Fdo. Mónica Rúa Ferreño