

6. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB SI

Para justificar el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio, el presente proyecto se adapta a lo recogido en el Documento Básico de Seguridad en caso de incendio (DB-SI).

Se señalan a continuación los aspectos que se han ido cumpliendo del citado documento básico.

SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR

Los cerramientos exteriores (se actúa en ellos) tienen una resistencia al fuego EI 120.

Los falsos techos nuevos, así como los estores o elementos similares que se instalen, tendrán una reacción al fuego C-s2, d0.

SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR

La actuación objeto del presente proyecto no está afectada por esta sección.

SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES

Las puertas nuevas que se van a instalar abren en el sentido de la evacuación.

SI 4. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

La actuación objeto del presente proyecto no está afectada por esta sección.

SI 5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS

La actuación objeto del presente proyecto no está afectada por esta sección.

SI 6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

La actuación objeto del presente proyecto no está afectada por esta sección.

Coles, Abril de 2017

Rafael Rodríguez Varela
Arquitecto colegiado núm. 3431