


LEYENDA PROTECCION CONTRA INCENDIOS	
	LUZ DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION Colocar a >2m de medios de extinción.
	EXTINTOR 2 I A- I I 3B
	BOCA DE INCENDIO EQUIPADA, 25mm
	SIRENA
	PULSADOR DE ALARMA
	DETECTOR ÓPTICO
	SISTEMA AUTOMATICO DE EXTINCION
	ORIGEN DE EVACUACION
	RECORRIDO DE EVACUACION
S.E.	SALIDA DEL EDIFICIO
Elz 45-C5	PUERTA RESISTENTE AL FUEGO, t=45min.
	SEÑALIZACION RECORRIDOS DE EVACUACION
	SEÑALIZACION SALIDA DEL EDIFICIO
	CENTRAL
	ROCIADOR AUTOMATICO
	DETECTOR DE TEMPERATURA
	AVISADOR OPTICO (ESTROBOSCOPICO)
	MONTANTE



LEYENDA SEÑALIZACIÓN DB-SI	
	Señalización Extintor
	Señalización sirena interior/exterior
	Señalización BIE 25 mm
	Señalización pulsador de alarma
	Señalización salida
	Señalización recorrido a salida

Tamaño 210x210 0 mtrs < Observacion <10 mtrs.
Tamaño 420x420 10mtrs < Observacion <20 mtrs.
Tamaño 594x594 20mtrs < Observacion <30 mtrs.