



1. Válvula de abonado
2. Toma de presión tipo Peterson
3. Válvula de entrada de regulador
4. Filtro rosca gas
5. Regulador de presión MPA-BP
   55mbar - 25 m3/h
   VIS por máxima presión
6. Válvula de salida de regulador
7. Toma de presión tipo débil calibre
8. Válvula de contador
9. Valvula porta-manómetro y manómetro
10. Contador ACTARIS G-25
    Q máx. 40 m3/h
    Incluye emisor de impulsos
11. Regulador de presión MPA-BP
    22mbar - 25 m3/h
    VIS por máxima presión
12. Electroválvula de seguridad normalmente cerrada
13. Válvula de local 1½"
14. Válvula aparato 1"

CONSELLERÍA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN

INTEGRAL DEL IES MONELOS. A CORUÑA

XUNTA DE GALICIA

Situacion: Rúa Montes 62, 15009
A Coruña

Promotor: CONSELERÍA DE EDUCACIÓN , UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL. XUNTA DE GALICIA.

Arquitecta: LUCÍA PÉREZ GARCÍA
col. 4348

Febrero
2 0 1 9

Plano:
CALEFACCIÓN
GAS NATURAL

Escala:
A1-1/100
A3-1/200

IC.09