

| ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS                 |  |        |      |    |  |
|---|--|--------|------|----|--|
| Nº REF                                      | Tipo de interior                               | Em Lux | UGRL | Ra | Observaciones  |
| <b>1. Jardines de Infancia y guarderías</b> |  |        |      |    |  |
| 1.1   | Sala de Juegos                                 | 300    | 19   | 80 |  |
| 1.2   | Guardería                                      | 300    | 19   | 80 |  |
| 1.3   | Sala de Manualidades                           | 300    | 19   | 80 |  |
| <b>2. Edificios Educativos</b>              |  |        |      |    |  |
| 2.1   | Aulas, Aulas de tutoría                        | 300    | 19   | 80 | La iluminación debería ser controlable                     |
| 2.2   | Aulas paa clases nocturnas y educ. adultos     | 500    | 19   | 80 | La iluminación debería ser controlable                     |
| 2.3   | Sala de Lectura                                | 500    | 19   | 80 | La iluminación debería ser controlable                     |
| 2.4   | Pizarra  | 500    | 19   | 80 | Evitar reflexiones especulares                             |
| 2.5   | Mesa de demostraciones                         | 500    | 19   | 80 | En salas de lectura 750 lux                                |
| 2.6   | Aulas de Arte                                  | 500    | 19   | 80 |  |
| 2.7   | Aulas de Arte en escuelas de arte              | 750    | 19   | 90 | Tcp ≥ 5.000 k  |
| 2.8   | Aulas de dibujo técnico                        | 750    | 16   | 80 |  |
| 2.9   | Aulas de prácticas y laboratorios              | 500    | 19   | 80 |  |
| 2.10  | Aulas de manualidades                          | 500    | 19   | 80 |  |
| 2.11  | Talleres de enseñanza                          | 500    | 19   | 80 |  |
| 2.12  | Aulas de prácticas de musica                   | 300    | 19   | 80 |  |
| 2.13  | Aulas de practicas de informática              | 300    | 19   | 80 |  |
| 2.14  | Laboratorios de lenguas                        | 300    | 19   | 80 |  |
| 2.15  | Aulas de preparación y talleres                | 500    | 22   | 80 |  |
| 2.16  | Halls de entrada                               | 200    | 22   | 80 |  |
| 2.17  | Áreas de circulación, pasillos                 | 100    | 25   | 80 | La iluminación debe ser controlable                        |
| 2.18  | Escaleras                                      | 150    | 25   | 80 |  |
| 2.19  | Aulas de estudio y reunión                     | 200    | 22   | 80 |  |
| 2.20  | Salas de profesores                            | 300    | 19   | 80 |  |
| 2.21  | Biblioteca: estanterías                        | 200    | 19   | 80 |  |
| 2.22  | Biblioteca: salas de lectura                   | 500    | 19   | 80 |  |
| 2.23  | Almacenes de materia de profesores             | 100    | 25   | 80 |  |
| 2.24  | Salas de deporte, gimnasios, piscina (general) | 300    | 22   | 80 | Para actividades específicas, se deben usar norma EN 12193 |
| 2.25  | Cantinas escolares                             | 200    | 22   | 80 |  |
| 2.26  | Cocina   | 500    | 22   | 80 |  |