

PLANTA BAJA ZONA AMPLIADA SALÓN DE ACTOS



PLANTA PRIMERA ZONA AMPLIADA SALÓN DE ACTOS



PLANTA BAJA ZONA AMPLIADA SALÓN DE ACTOS
MEMORIA DE CARPINTERIAS



PLANTA PRIMERA ZONA AMPLIADA SALÓN DE ACTOS
MEMORIA DE CARPINTERIAS

CARPINTERIA



CARPINTERIA DE PUERTAS INTERIORES	
NOMBRE	TIPO
P1-P2	Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas.
P3	Puerta de paso interior de hojas practicables con alma de poliuretano y laminado fenólico tipo Trespa Virtuón o equivalente de 10mm de espesor por cada capa. Espesor total 40mm. Premarco de madera de pino rojo de primera calidad tratado contra la humedad en sus 20 primeros centímetros. Marco propio de madera maciza o mediante panel fenólico reforzado y canteado. Tapajuntas a base de tablero compacto fenólico espesor 10mm. Herrajes ocultos y manillas/pomos de acero inox. AISI 304 acabado pulido mate Scotch. Cerradura con llave maestra.
V1	Ventana de acero galvanizado, EI2 60-C5, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas.
V2-V3	Ventana de aluminio anodizado con rotura de puente térmico lacada en blanco COR-3500 y acristalamiento climalit SILENCE+ PLT XN 4/14/3+3. Incorporación de rejilla de ventilación en el caso de la V2



PLANTA BAJA ZONA AMPLIADA SALÓN DE ACTOS
INST.DE ILUMINACION Y CUMPLIMIENTO DEL DB-SI



PLANTA PRIMERA ZONA AMPLIADA SALÓN DE ACTOS
INST.DE ILUMINACION Y CUMPLIMIENTO DEL DB-SI

LEYENDA ILUMINACION	
4	Luminaria regulable empotrada de 60x60 LED, modelo Panel Luzerna de NORMALIT o similar
3	Luminaria regulable de superficie de 60x60 LED, modelo Panel Luzerna de NORMALIT o similar
2	Luminaria estanca no regulable lineal, empotrada o de superficie, modelo Hermelloc line DLN4H de NORMALIT o sismilar
1	Luminaria estanca no regulable lineal, empotrada o de superficie, modelo Hermelloc line DLN4H de NORMALIT o sismilar
	Luminaria regulable empotrada de 60x60 LED,existente
E	Luminaria de emergencia
E	Luminaria de emergencia modificada de posición o nueva
	Detector de movimiento existente.
	Nuevo Detector de movimiento

LEYENDA DB-SI	
	Colector: tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según UNE-EN ISO 15877-2
	Colector: tubo de acero negro según UNE 19052
	Ramal: tubo de acero negro según UNE 19052
	Extintor portátil de polvo ABC
	Señalización (Medios de evacuación)
	Boca de incendio equipada, 25mm
	Sirena acústica interior
	Piloto indicador
	Pulsador de alarma
	Detector óptico de humos
	Grupo de presión
	Central de alarma automática de incendios
	Salida del edificio

1. CUBIERTA FORMADA POR PANEL DE 30mm DE ESPESOR, FORMADO POR CHAPA DE ACERO GALVA-ZADO DE 0,6mm, PERFIL NERVADO LACADO AL EXTERIOR Y AL INTERIOR, CON RELLENO INTERMEDIO DE ESPUMA DE POLIURETANO.
2. FALSO TECHO CONTINUO PLACAS DE YESO LAMINADO FORMADO POR 2 PLACAS DE YESO LAMINADO DE 12,5mm DE ESPESOR.
3. VIGUETA AUTORESISTENTE DE HORMIGÓN PRETEN-SADO T-18.
4. TABIQUE DE LADRILLO PERFORADO DE 12cm DE ESPESOR
5. ENFOSCADO DE CEMENTO APLICADO SOBRE PARAMENTO VERTICAL DE 1,5cm DE ESPESOR. CON CAPA DE ENLUCIDO DE YESO DE 3mm.
6. SOLADO DE BALDOSAS CERÁMICAS DE GRES ESMALTADO RECIBIDAS CON MORTERO DE CEMENTO.
7. FORJADO UNIDIRECCIONAL DE HORMIGÓN ARMADO HA-25, DE 30cm DE ESPESOR.
8. BANDA DE NEOPRENO EN APOYO DE FORJADO SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE.
9. ARMADURAS DE ANCLAJE DE LA NUEVA ESTRUCTURA AL FORJADO EXISTENTE, A BASE RESINAS EPOXI DE ALTA ADHERENCIA.





ESTRUCTURA DE FORJADO



ANCLAJE DE LAS ARMADURAS EN PROLONGACIÓN RECTA									
ø BARRA ACERO B-500s	8	10	12	16	20	25	32	HORMIGÓN	POSICIÓN
Lbnet en cms.	20	25	30	40	60	94	154	HA-25	I
	23	30	43	57	84	131	215	HA-25	II
ANCLAJE DE LAS ARMADURAS EN PATILLA									
ø BARRA ACERO B-500s	8	10	12	16	20	25	32	HORMIGÓN	POSICIÓN
Lbnet en cms.	15	17	21	28	42	66	108	HA-25	I
	20	25	30	40	59	92	151	HA-25	II
LONGITUD DE SOLAPO DE BARRAS									
ø BARRA ACERO B-500s	8	10	12	16	20	25	32	HORMIGÓN	POSICIÓN
Ls en cms.	40	50	60	80	120	188	307	HA-25	I
	57	71	86	114	168	263	430	HA-25	II



ESTRUCTURA DE CUBIERTA

EQUIVALENCIA DE UNIDADES		
UNIDAD	TECNICO	INTERNACIONAL
FUERZA	100 Kg	1 KN (KiloNewton)
TENSIONES	1 Kg/cm2.	0,10 N/mm2.
CARGAS SUPERFICIALES	100 kg/m2.	1 KN/m2.
MOMENTOS	1 tm	10 KNm

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE					
ELEMENTO	LOCALIZACION	ESPECIFICACION DEL ELEMENTO	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD	
HORMIGON EDIFICIO	VIGAS Y LOSAS PILARES Y PANTALLAS	HA-25/B/20/I	ESTADISTICO	γ_c SITUACION PERSISTENTE: 1,5 SITUACION ACCIDENTAL: 1,3	
	CIMENTACION	HA-25/P/40/IIa*			
	MUROS	HA-25/B/20/IIa*			
	ELEMENTOS AL EXTERIOR	HA-25/B/20/IIIa			
ACERO DE ARMADURAS	VIGAS Y LOSAS	B 500 S	NORMAL	γ_s SITUACION PERSISTENTE: 1,15 SITUACION ACCIDENTAL: 1,0	
	PILARES Y PANTALLAS	B 500 S			
	CIMENTACION	B 500 S			
	MUROS	B 500 S			
	ELEMENTOS AL EXTERIOR	B 500 S			
EJECUCION	VIGAS Y LOSAS PILARES Y PANTALLAS CIMENTACION MUROS ELEMENTOS AL EXTERIOR	VIBRADO NORMAL	NORMAL	TIPO DE ACCION: Situación Persistente o transitoria Favorables 0.00; Desfavorables 1.60; permanentes 1.50 Situación Accidental Favorables 0.00; Desfavorables 1.00	variables

* En elementos hormigonados contra el terreno recubrimiento mínimo de 70 mm

ESPECIFICACIONES PARA MATERIALES Y HORMIGONES						
TIPO DE HORMIGON	ARIDOS A EMPLEAR		CEMENTO	CONSISTENCIA	RESISTENCIA CARACTE-RISTICA ESPECIFICADA EN KP/CM2	
	de árido	Tamaño max en mm.	Designación	Asiento cono de Abrams UNE-7103	Tipo	7 dias / 28 dias
VER CUADRO ANTERIOR	Arena	5	CEM II A-V32.5R	3/5 ZAPATAS 4/9 RESTO ESTRUCTURA	≥162	≥250
	Grava	30/40 ZAPATAS 15/20 RESTO ESTRUCTURA				

RECUBRIMIENTO NOMINAL DE LAS ARMADURAS						
ELEMENTO	AMBIENTE		Recubrimiento mm	Relación agua cemento	Contenido mínimo cemento(kg/m3)	Fisuracion maxima Wmax. (mm)
Pilar interior Viga interior	I	No agresiva	30	<0.65	250	0.40
Elementos vistos Sótanos no ventilados Aleros y petos Cimentaciones	IIa	Humedad alta	35	<0.60	275	0.30
Elementos exteriores de estructuras a menos de 5 Km de la linea de costa	IIIa	Marina aérea	45	<0.50	300	0.20

DISPOSICION DE SEPARADORES			
Elemento		Distancia maxima	NOTAS.-
Losas,forjados, zapatas y losas de cimentacion	Emparrillado inferior	50 ø o 100 cm.	1.-Los separadores cumpliran lo dispuesto en el articulo 37.2.5
	Emparrillado superior	50 ø o 50 cm.	
Muros	Cada emparrillado	50 ø o 50 cm.	2.-En el caso de viguetas o placas prefabricadas se podra contar, ademas del recubrimiento real del hormigon,con el espesor de los revestimientos del forjado que sean compactos e impermeables y tengan caracter de definitivos. El recubrimiento real de hormigon nunca sera inferior a 15 mm.
	Separacion entre emparrillados	100 cm.	
Vigas	Como minimo tres planos de separadores por vano acoplados a los cercos	100 cm.	
Soportes	Como minimo tres planos de separadores por tramo, acoplados a los cercos	100 ø o 200 cm	

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
PARA LA REFORMA INTEGRAL DEL IES RAMÓN CABANILLAS

PROMOTOR: XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL
Edificio Administrativo San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela

NÚMERO DE EXPEDIENTE: **ED-53/18-MSRP**

EMPRAZAMENTO: Av. ROSALIA DE CASTRO, Nº18 , **CAMBADOS**, PONTEVEDRA

AUTOR: **NATALIA VIDAL SOLIÑO** SINATURA:

DIRECCIÓN POSTAL: **Lg/ Albeiro 17, Marcón. 36158 PONTEVEDRA**
E-MAIL: **vidal.t@gmail.com** TELÉFONO: **627813156**

PLANO: **ZONA AMPLIADA EN SALÓN DE ACTOS**

DATA: **MARZO 2018**

ESCALA: **1/75** **1/50** **1/25**

NORTE:

Nº PLANO: **ER28**