

ENTREPLANTA



PLANTA BAJA

LEYENDA DE FUERZA y DATOS

Línea de alimentación a CGBT desde cuadro general del centro existente, en conductor de 1kV, tipo RZ1-k As, sección de 25mm2, en sistema trifásico con neutro

CGBT
CALDO
CSAI

Cuadro general de protección, formado por armario de polyéster reforzado, montaje en superficie, IP-44, composición s/unifilar
CGBT: Fuerza, 96 elementos s/carril DIN
CALDO: Alumbrado, 72 elemento s/carril DIN
CSAI: SAI, 24 elementos s/carril DIN

TC-3
S1
D3R1
D4R1

Puesto informático, mural, de empotrar, compuesto por dos tomas schuko rojas (red sai), dos tomas sucho blancas (red normal) y dos tomas RJ45 (datos); indica cto fuerza normal, cto fuerza SAI y conexión a Rack

TC-3
D23R1

Puesto informático, mural, de empotrar, compuesto por dos tomas schuko blancas (red normal) y dos tomas RJ45 (datos); indica cto fuerza normal y conexión a Rack. Punto de acceso inalámbrico de gran cobertura, conectado a la red de datos y toma de corriente de puesto mural techo

TC-2

Toma de corriente tipo schuko, 16A, de empotrar, serie estándar, ubicado a 30cm suelo, indica cto red normal

TC-1

Toma de corriente tipo schuko, 16A, de empotrar, serie estándar, ubicado a 100cm suelo, indica cto red normal

F1
F2
F3

Caja conexiones, de tipo plástica, IP-65, 150x150mm, montaje en superficie, para conexión de circuito indicado, sección s/unifilar, unión con fichas, indica cto.
F1: Bomba de calor
F2: Bomba de calor
F3: Recuperador de calor (toma en forjado superior)

Armario Rack mural de 19" de 625x600x500 cm de chapa de acero, dotada de cerradura, con capacidad de 12 U, incluida bandeja fijación 409x500 mm (1 ud), ventilador dorsal, pasahilos vertical y horizontal, regleta de corriente, switch gestionable de 24 puertos, patch panel de 24 puertos y latiguillos conexión de 24 puertos

Línea de fibra óptica para interconexión de rack existente en centro con futuro rack

Bandeja metálica perforada de 60x300 mm, con 2 separadores, montada suspendida sobre falso techo. Incluye conductor de cobre desnudo de 10mm2 de sección, grapado en todos los tramos y puesto a tierra en ambos extremos. Cajas derivación a luminarias adosadas a pared bandeja

NOTA: Las tomas de corriente (bases de enchufes) serán replanteadas en obra por la D.F.

ARQUITECTOS
JUAN R. IGLESIAS BABÍO
IVAN LOPEZ VEIGA
IGLESIAS_VEIGA ARQUITECTOS S.L.P.
C/SAN ROQUE 15-23 1º L.2-3 A CORUÑA www.iglesiasveiga.es

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA

PLANO: 28
I-04

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
CUBRICIÓN DE PISTA PARA SALA DE USOS MÚLTIPLES

FECHA
SEPTIEMBRE-2016

PLANO:
ESTADO REFORMADO
INST. DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

ESCALA
A3: 1/100