DETALLE MONTAJE DE REDES I





DURMIENTES DE MADERA #200x50 mm.
A CONSIDERAR PARTIDA DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

REDONDOS EMPLEADOS Ø16 mm.
CABLES EMPLEADOS Ø10 mm. EN ACERO
ANTES DE INSTALAR LOS PUNTALES Y HORCAS EXTENDER PERFECTAMENTE LOS PAÑOS DE RED SOBRE LOS DURMIENTES PARA ENHEBRAR LOS PUNTALES EN LA CUADRICULA Y EVITAR EL ENTORPECIMIENTO DEL SISTEMA

A.- CABLE DE AMARRE A D
B.- CABLE DE AMARRE A F
C.- CABLE DE AMARRE AL DADO DE HORMIGON 3
D.- REDONDO RECIBIDO A LA FERRALLA DEL PILAR, PARA GANCHO
E.- CABLE TENSO DE G A G PARA AMARRE INFERIOR DE LAS REDES
F.- REDONDO RECIBIDO A LA FERRALLA DEL PILAR, PARA GANCHO
G.- REDONDO RECIBIDO A LA FERRALLA DEL PILAR, PARA GANCHO
1.-GRAN HORCA ESPECIAL # 100x50 mm., EN CHAPA DE ESPESOR 4 mm., VUELO UTIL 3.50 m.
2.- TRIPODE COMERCIALIZADO PARA PUNTALES, ADAPTADO
3.- DADO DE TENSION POR CONTRAPESO EN HORMIGON PARA LAS ESQUINAS
4.- ANCLAJE POR APRIETO SIMPLE A LA HORCA

DETALLE MONTAJE DE REDES II



GARROTA TIPO D PARA ANCLAJE DE CABLES DE TENSION TIPO A DE HORCAS PARA REDES EN PRIMERA INSTALACION

LAZOS TIPOS F Y G PARA ANCLAJE DE CABLES DE TENSION TIPO B Y E DE HORCAS PARA REDES EN PRIMERA INSTALACION



* * COLOCADAS CADA 5 m. COMO MAXIMO
- GANCHO DE SUJECCION INFERIOR DE REDES Ø10 mm., COLOCADO CADA 50 cm.
- ALTURA MAXIMA DE CAIDA LIBRE SERÁ MENOR QUE 6m.



DETALLE MONTAJE DE REDES III





- PAÑOS DE RED 10x7 m. BORDEADOS Y ENTRELAZADOS CON CUERDA Ø10 mm., MONTADOS SOBRE LA DIMENSION 10 m.
- DISTANCIA RECOMENDADA ENTRE HORCAS 5 m., SALVO CALCULO ESPECIAL.

ARQUITECTOS JUAN R. IGLESIAS BABÍO IVAN LOPEZ VEIGA IGLESIAS_VEIGA ARQUITECTOS S.L.P. C/SAN ROQUE 15-23 1º L.2-3 A CORUÑA www.iglesiasveiga.es	**XUNTA DE GALICIA** CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA	PLANO: 40 SS-08
	PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MÚLTIPLES EN EL IES DE AMES	FECHA SEPTIEMBRE-2016
	PLANO: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PROTECCIONES COMUNES IV	ESCALA A3: S/E