Pórt 4



Pórt 3



Pórt 8





Forjado con Losa Alveolar sobre Viga HA



Forjado con Losa Alveolar sobre Viga HA Extremo

TIPOS DE VIGAS				
TIPO DE VIGA	N.1- 25X20	.		
				
ARMADO SUPERIOR (A.B.S)	2Ø12	.		
REFUERZO SUPERIOR (R.S.)	1Ø12	.		
ARMADO DE PIEL (A.P.)	.	.		
ARMADO INFERIOR (A.B.I.)	2Ø12	.		
REFUERZO INFERIOR (R.I.)	.	.		
ESTRIBOS (E)	cØ8a11	.		



NOTAS:
1. LOS ESTRIBOS EN LOS APOYOS SE COLOCARAN A DISTANCIAS NO SUPERIORES A 10 cm, SEGÚN EL ESQUEMA ADJUNTO.
2. LOS NERVIOS TIPO "NV" SERÁN DE SECCIÓN QUEBRADA SEGÚN EL DETALLE ADJUNTO. SU ARMADO SERÁ IGUAL QUE EL DEL NERVIO EQUIVALENTE. LAS DIMENSIONES DE ANCHO b=b1+b2

ESPECIFICACIONES SEGUN EHE - 08								
POSICION	MATERIALES	HORMIGON					ACERO B500 S	
	ELEMENTO	Nivel de Control	Coeficiente de Seguridad	Tipo de hornigón	Contenido mín. de Cemento	Máxima relación (a/c)	Nivel de Control	Coeficiente de Seguridad
ENTERRADOS	ZAPATAS / VIGAS y MUROS	Normal	γ_c=1,50	HA 25/P/20/IIa	275 kg/m³	0.60	Normal	γ_s=1,15
AL INTERIOR	SOLERAS	Normal	γ_c=1,50	HA 25/P/12/IIa	275 kg/m³	0.60	Normal	γ_s=1,15
	FORJADOS / VIGAS	Normal	γ_c=1,50	HA 25/B/12/IIa	275 kg/m³	0.60	Normal	γ_s=1,15
	PILARES / PANTALLAS	Normal	γ_c=1,50	HA 25/P/20/IIa	275 kg/m³	0.60	Normal	γ_s=1,15

Periodo de vida util tg=50 años. Compactación por vibrado	Recubrimientos: horm. contra el terreno(IIa): 70 mm cimentación(IIa): 50 mm resto(IIa): 35 mm	En elementos que están expuestos a diferentes ambientes en cada cara, el recubrimiento será el que corresponda a cada una de las caras.	EL ACERO A EMPLEAR DEBERÁ ESTAR CERTIFICADO CON SELLO DE CALIDAD HOMOLOGADO.

ARQUITECTOS

JUAN R. IGLESIAS BABÍO

IVAN LOPEZ VEIGA

IGLESIAS, VEIGA ARQUITECTOS S.L.P.
C/SAN ROQUE 15-23 1º L.2-3 A CORUÑA www.iglesiasveiga.es

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
DE CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MÚLTIPLES EN EL IES DE AMES

PLANO: ESTADO REFORMADO
ESTRUCTURA - DESPIECE DE PÓRTICOS 2

PLANO: 22
E-06

FECHA: SEPTIEMBRE-2016

ESCALA: A3: 1/100