





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ELECTRICIDAD

1. EN ZONAS DE INFANTIL TODOS LOS APARATOS LLEVARÁN PROTECCIÓN PARA NIÑOS.

2. LAS LÍNEAS GENERALES IRÁN EN TENDIDO VISTO SOBRE CANALETAS O BANDEJAS, POR TECHO DE PASILLOS O BAJO FALSO TECHO ACÚSTICO REGISTRABLE.

3. LAS DERIVACIONES INTERIORES DE AULAS, LAS LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN A INTERRUPTORES Y LAS BASES DE ENCHUFES, DISCURRIRÁN EN TENDIDO EMPOTRADO BAJO TUBO CORRUGADO DE PVC EN PAREDES, LAS QUE DISCURRAN POR TECHOS IRÁN VISTAS BAJO TUBO RÍGIDO BAJO FALSO TECHO ACÚSTICO REGISTRABLE.

4. LAS CAJAS DE DERIVACIÓN SE COLOCARÁN DONDE SEA POSIBLE EN SUPERFICIE DE FORJADO BAJO ZONA DE TECHO REGISTRABLE. DONDE NO SEA POSIBLE HAN DE ESTAR A 30 CM DEL TECHO.

5. TODOS LOS CUADROS ELÉCTRICOS LLEVARÁN TAPA Y CERRADURA MAESTREADA.

6. TANTO PARA INTERRUPTORES, CONMUTADORES O TOMAS DE CORRIENTE, SE PREFERIRÁ LA ESPECIFICACIÓN DE AQUELLOS MODELOS QUE NO PERMITAN EXTRAER SUS PLACAS Y EMBELLECEDORES POR SIMPLE PRESIÓN. EN TODO CASO LA FIJACIÓN DE TODO EL CONJUNTO A LA CAJA SERÁ MEDIANTE TORNILLERÍA.

LA POSICIÓN DE LOS MECANISMOS EN ESTOS PLANOS ES APROXIMADA, SE REPLANTEARÁN EN OBRA PARA APROBACIÓN POR PARTA DE LA D.F.

ARQUITECTOS

JUAN R. IGLESIAS BABÍO

IVAN LOPEZ VEIGA

IGLESIAS_VEIGA ARQUITECTOS S.L.P.
C/SAN ROQUE 15-23 1º L.2-3 A CORUÑA www.iglesiasveiga.es

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
CUBRICIÓN DE PISTA PARA SALA DE USOS MÚLTIPLES

PLANO: ESTADO REFORMADO
ESQUEMA UNIFILAR ELÉCTRICO

PLANO: 31
I-07

FECHA: SEPTIEMBRE-2016

ESCALA: A3: SE