

LEYENDA DE INCENDIOS

- Indica recorrido de evacuación y la longitud del mismo, así como la distancia hasta intersección (i) con recorrido alternativo y ángulo de verificación de recorrido alternativo
- SALIDA — Letrero de colgar de tipo fotoluminiscente, con indicación de SALIDA, colores y dimensiones s/une
- Letrero de adosar de tipo fotoluminiscente, con indicación de EXTINTOR, colores y dimensiones s/une
- Extintor portátil de polvo ABC de 6kg, eficacia 34A-183B, en cajeado
- Extintor portátil de CO2 de 5kg, eficacia 89B, ubicado a 1,50 m s/solera

Puertas de salida de eje de giro vertical, apertura en el sentido de la evacuación, ancho de paso superior a 1,90 cm en todo caso, garantizando evacuación por puerta de 372 personas, ocupación máxima considerada.
La longitud máxima desde cualquier punto ocupable hasta el recorrido alternativo (forman más de 45º) es inferior a 25m y la total hasta una salida inferior a 50m

DETALLE EXTINTOR MANUAL EN CAJÓN



Extintor manual eficacia 21A/113B/C situado en cajón en chapa de acero color a escoger por DF con marco en chapa de acero, para montar puerta de madera, con bisagras y cierre de cuadradillo. Dimensiones : 750x300x225 mm. se fijará el soporte del cajón al paramento vertical, por un mínimo de dos puntos, de forma que una vez dispuesto sobre dicho soporte la parte superior del cajón quede como máximo a 170 cm del pavimento.
Incluida parte en cajeado de muro de hormigón.

ARQUITECTOS
JUAN R. IGLESIAS BABÍO
IVAN LOPEZ VEIGA
IGLESIAS_VEIGA ARQUITECTOS S.L.P.
C/SAN ROQUE 15-23 1º L.2-3 A CORUÑA www.iglesiasveiga.es

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA

PLANO: 30
I-06

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
CUBRICIÓN DE PISTA PARA SALA DE USOS MÚLTIPLES

FECHA
SEPTIEMBRE-2016

PLANO:
ESTADO REFORMADO
INSTALACIÓN. DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

ESCALA
A3: 1/100