

Planta Baja
Sup PB útil: 1.355,50 m2 + 286,54 m2 = 1.642,04 m2
Sup PB: 1.872,55 m2



Planta Primera
Sup Primera útil: 370,99 m2
Sup Primera: 623,75 m2
Sup Actuación: 623,75 m2

LEYENDA SEÑALIZACIÓN DB-SI

- Señalización Extintor
- Señalización sirena interior/exterior
- Señalización BIE 25 mm
- Señalización pulsador de alarma
- Señalización salida
- Señalización recorrido a salida

PROTECCION CONTRA INCENDIOS./LEYENDA

- ORIGEN RECORRIDO DE EVACUACION
- EMERGENCIA 200 LUMENES
- EMERGENCIA CON SEÑAL DE SALIDA
- RECORRIDO DE EVACUACION
- EXTINTOR 21A 113B
- SEÑAL FOTOLUMINISCENTE EXTINTOR
- EMERGENCIA 60 LUMENES
- EMERGENCIA 30 LUMENES
- SIA
- DETECTOR DE HUMO
- ROCIADOR AUTOMÁTICO
- PULSADOR ALARMA REARMABLE
- SEÑAL FOTOLUMINISCENTE PULSADOR
- SIRENA ÓPTICO ACÚSTICA

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES

PROYECTO: Rehabilitación de fachadas, cubiertas y pista deportiva
SITUACIÓN: CEIP Cruz de Ros, Rúa de Lois 35, 15380, Cee-ezaria (A Coruña)
PROMOTOR: Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
TITULO:

AUTOR DEL PROYECTO: David Sanmiento Nogueira
Arquitecto COAG 3810
COMPLETO: NOGUEIRA DAVID - 32809...
FIRMA:

PLANO Nº: IN03
FECHA: DICIEMBRE 2022
ESCALA: 1:200

PLANO MODIF. ILUMINACIÓN EMERGENCIA PL. BAJA Y PRIMERA