

## LEY 10/2014 ACCESIBILIDAD DE GALICIA

## 8.- LEY 10/2014 ACCESIBILIDAD DE GALICIA

Decreto 35/2000 (D.O.G. 29.02.00) y su modificación Decreto 74/2013 (D.O.G. 22.05.13) en desarrollo de la Ley 10/2014 de accesibilidad de Galicia

### 1 URBANIZACIÓN Y REDES VIARIAS (los espacios de dominio o uso público cumplirán además la Orden VIV/561/2010)

CONCEPTO	PARÁMETRO	MEDIDAS SEGUN DECRETO		PROYECTO
		ADAPTADO	PRACTICABLE	
ITINERARIOS PEATONALES Base 1.1.1	ÁREAS DESARROLLADAS POR PLANEAMIENTO INTEGRAL	ANCHO LIBRE 1.80m (Con obstáculos puntuales 1.50m.)	ANCHO LIBRE 1.50m (Con obstáculos puntuales 1.20m.)	<b>NO PROCEDE</b>
	RESTO DE ÁREAS	ANCHO LIBRE 0,90m	ANCHO LIBRE 0,90m	<b>NO PROCEDE</b>
	PENDIENTE MÁX. LONGITUDINAL	10%	12%	<b>NO PROCEDE</b>
	ALTURA MÍNIMA LIBRE DE OBSTÁCULOS	2,20m	2,10m	<b>NO PROCEDE</b>
ITINERARIOS MIXTOS Base 1.1.2	ANCHO MÍNIMO LIBRE DE OBSTÁCULOS	3,00m (Con obstáculos 2,50m)	2,50m (Con obstáculos 2,20m)	<b>NO PROCEDE</b>
	PENDIENTE MÁX. LONGITUDINAL	8%	10%	<b>NO PROCEDE</b>
	ALTURA MÍNIMA LIBRE DE OBSTÁCULOS	3,00m	2,20m	<b>NO PROCEDE</b>
PASOS PEATONALES PERPENDICULARES SENTIDO ITINERARIO Base 1.1.3 A	ÁREAS DESARROLLADAS POR PLANEAMIENTO	ANCHO LIBRE 1,80m	ANCHO LIBRE 1,50m	<b>NO PROCEDE</b>
	RESTO DE ÁREAS	ANCHO LIBRE 1,50m	ANCHO LIBRE 1,20m	<b>NO PROCEDE</b>
	PENDIENTE MÁX	12%	14%	<b>NO PROCEDE</b>
	ANCHO LIBRE MÍNIMO ACERAS	0,90m	0,90m	<b>NO PROCEDE</b>
PASOS PEATONALES SENTIDO DE ITINERARIO Base 1.1.3B	LONGITUD MÍNIMA ANCHO MÍNIMO	1,50m 0,90m LIBRE MÁS EL ANCHO DEL BORDILLO	1,20m 0,90 m LIBRE MÁS EL ANCHO DEL BORDILLO	<b>NO PROCEDE</b>
PASO DE VEHICULOS SOBRE ACERAS Base 1.1.4	PERPENDICULAR A CALZADA	MÍNIMO 0,60m	MÍNIMO 0,60m	<b>NO PROCEDE</b>
	PASO LIBRE DE OBSTÁCULOS	MÍNIMO 0,90m	MÍNIMO 0,90m	<b>NO PROCEDE</b>
PASOS DE PEATONES Base 1.1.5	ÁREAS DESARROLLADAS POR PLANEAMIENTO	ANCHO LIBRE 1,80m	ANCHO LIBRE 1,50m	<b>NO PROCEDE</b>
	RESTO DE ÁREAS	ANCHO LIBRE 1,50m	ANCHO LIBRE 1,20m	<b>NO PROCEDE</b>
- Pendiente transversal máxima en itinerarios peatonales y mixtos del 2%. Resalte máximo entre pasos y calzada de 2 cm.				
ESCALERAS Base 1.2.3	ANCHO MÍNIMO	1,20m	1,00m	<b>NO PROCEDE</b>
	DESCANSO MÍN	1,20m	1,00m	<b>NO PROCEDE</b>
	TRAMO SIN DESCANSO	EL QUE SALVE UN DESNIVEL MÁXIMO DE 2,00 m	EL QUE SALVE UN DESNIVEL MÁXIMO DE 2,50m	<b>NO PROCEDE</b>
	DESNIVELES DE 1 ESCALÓN	SALVADOS POR RAMPA	ESCALÓN MÁXIMO DE 15cm	<b>NO PROCEDE</b>
	TABICA MÁX	0,17m	0,18m	<b>NO PROCEDE</b>
	DIMENSIÓN DE LA HUELLA	2T + H = 62-64 cm	2T + H = 62-64 cm	<b>NO PROCEDE</b>
	ESPACIOS BAJO ESCALERAS	CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR 2,20 m		<b>NO PROCEDE</b>
	PASAMANOS	0,90-0,95 m RECOMENDÁNDOSE OTRO A 0,65-0,70 m		<b>NO PROCEDE</b>
	ANCHO DE LA ESCALERA MAYOR A 3,00 m	BARANDILLA CENTRAL		<b>NO PROCEDE</b>
	ILUMINACIÓN NOCTURNA ARTIFICIAL	MÍNIMO DE 10 LUX		<b>NO PROCEDE</b>
ESCAL. MECÁNICAS B1.2.5	ANCHO MÍNIMO	1,00m	1,00m	<b>NO PROCEDE</b>
RAMPAS Base 1.2.4	ANCHO MÍNIMO	1,50m	1,20m	<b>NO PROCEDE</b>
	PENDIENTE MÁX LONGITUDINAL (POR PROBLEMAS FÍSICOS PODRÁN INCREMENTARSE EN UN 2%)	MENOR DE 3m = 10% ENTRE 3 Y 10m = 8% MAYOR O IGUAL 10m = 6%	MENOR DE 3m = 12% ENTRE 3 Y 10m = 10% MAYOR O IGUAL 10m = 8%	<b>NO PROCEDE</b>
	PENDIENTE MÁX TRANSVERSAL	2%	3%	<b>NO PROCEDE</b>
	LONGITUD MÁXIMA DE TRAMO	20m.	25m.	<b>NO PROCEDE</b>
	DESCANSO MÍN. CON ANCHO EL DE LA RAMPA	LONGITUD 1,50m	1,20m	<b>NO PROCEDE</b>

	GIROS A 90°	INSCRIBIR CÍRCULO DE 1,50m DE DIÁMETRO	INSCRIBIR CÍRCULO DE 1,20m DE DIÁMETRO	<b>NO PROCEDE</b>
	ESPACIO LIBRE A FINAL E INICIO DE RAMPA	1,80 x 1,80m	1,50 x 1,50m	<b>NO PROCEDE</b>
	PROTECCIÓN LATERAL	DE 5 A 10 cm DE ALTURA EN LADOS LIBRES SOBRE EL NIVEL DEL SUELO		<b>NO PROCEDE</b>
	ESPACIO BAJO RAMPAS	CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR 2,20 m		<b>NO PROCEDE</b>
	PASAMANOS	0,90-0,95 m RECOMENDÁNDOSE OTRO A 0,65-0,70 m		<b>NO PROCEDE</b>
	ILUMINACIÓN NOCTURNA ARTIFICIAL	MÍNIMO DE 10 LUX		<b>NO PROCEDE</b>
				<b>NO PROCEDE</b>
BANDAS MECÁNICAS Base 1.2.7	ANCHO MÍNIMO	1,00m	1,00m	<b>NO PROCEDE</b>
	PENDIENTE MÁX LONGITUDINAL	PENDIENTE IGUAL QUE LA DE ITINERARIO PEATONAL CON MESETA DE 1,50 m DE ENTRADA Y SALIDA		<b>NO PROCEDE</b>
ASCENSORES Base 1.2.6 (mod.D 74/2013)	DIMENSIONES INTERIORES DE CABINA DE UNA SOLA ENTRADA O DOS OPUESTAS	TIPO 1: (Carga max. 450 Kgs) 1.000 mm ANCHO x 1.250 mm PROF. TIPO 2: (Carga max. 630 Kgs) 1.000 mm ANCHO x 1.400 mm PROF. TIPO 3: (Carga max. 1.275 Kgs) 1.100 mm ANCHO x 1.400 mm PROF.		<b>NO EXISTEN</b>
	PUERTAS	AUTOMÁTICAS Y OPERAR CON DESLIZAMIENTO HORIZONTAL		"
	BARANDILLA	CON BARANDILLA INTERIOR CON ALTURA = 0,90 m Y 35 mm SEPARACION CON PARED		"
	MESETA DE SALIDA	INSCRIBIR CÍRCULO 1,50 m DE DIÁMETRO LIBRE DE OBSTACULOS		"
ASEOS EN PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS PÚBLICOS Base 1.5	BOTONERAS	ALTURA ENTRE 0,90 y 1,20 m SOBRE NIVEL DE PISO		
	DIMENSIONES ACERCAMIENTO	INSCRIBIR CÍRCULO d=1,50m 0,80m MÍNIMO	INSCRIBIR CÍRCULO d=1,20m 0,80m MÍNIMO	<b>NO PROCEDE</b>
	PUERTAS	ANCHO LIBRE 0,80m	ANCHO LIBRE 0,80m	<b>NO PROCEDE</b>
	LAVABOS, GRIFOS DE PRESIÓN O PALANCA	SIN PIE, ALTURA 0,85m	SIN PIE, ALTURA 0,90m	<b>NO PROCEDE</b>
	INODOROS CON BARRAS LATERALES ABATIBLES POR EL LADO DE APROXIMACIÓN	ALTURA 0,50m, Barras lateral. a 0,20m, y a 0,70m del suelo	ALTURA 0,50m, Barras lateral. a 0,25m, y a 0,80m del suelo	<b>NO PROCEDE</b>
APARCAMIENTOS Base 1.3	DIMENSION MÍNIMA EN HILERA	2,00-2,20 x 5,00m	2,00-2,20 x 5,00m	<b>NO PROCEDE</b>
	ESPACIO LIBRE LATERAL	1,50m	1,50m	<b>NO PROCEDE</b>
	DIMENSION MÍNIMA TOTAL	3,50 x 5,00m	3,00 x 4,50m	<b>NO PROCEDE</b>
ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN Base 1.2	PAVIMENTOS, DUROS Y ANTIDESLIZANTES	RESALTE MÁX. 2cm.	RESALTE MÁX. 3cm.	<b>CUMPLE</b>
	BORDILLOS, CANTO REDONDEADO	ALTURA MÁX 0,14m	ALTURA MÁX 0,16m	<b>CUMPLE</b>
	REJILLAS	EN CUADRÍCULA, HUECOS MENORES DE 2 cm		<b>CUMPLE</b>
SEÑALES Y ELEMENTOS VERTICALES Base 1.4.1	ALTURA MÍNIMA LIBRE	IGUAL O MAYOR DE 2,20m	IGUAL O MAYOR DE 2,10m	<b>NO PROCEDE</b>
	ALTURA PULSADORES Y MECANISMOS	ENTRE 1,20 Y 0,90m	ENTRE 1,30Y 0,80m	<b>NO PROCEDE</b>
	SITUACIÓN: PASO LIBRE EN ACERAS	0,90m, 1,50m EN ÁREAS DESARROLL. POR PLANEAMIENTO		<b>NO PROCEDE</b>
OTROS ELEMENTOS art.-11 Base 1.4.2	ALTURA PULSADORES Y MECANISMOS	ENTRE 1,20-0,90m	ENTRE 1,30-0,80m	<b>NO PROCEDE</b>
	SITUACIÓN: PASO LIBRE EN ACERAS	0,90m, 1,50m EN ÁREAS DESARROLL. POR PLANEAMIENTO	0,90m, 1,20m EN ÁREAS DESARROLL POR PLANEAMIENTO	<b>NO PROCEDE</b>
	ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	MESETA A MÁX. 0,85m DE ALTURA, ANCHO MÍN. 0,80m	MESETA A MÁX. 0,90m DE ALTURA, ANCHO MÍN. 0,80m	<b>NO PROCEDE</b>

- Cuando por dificultades orográficas o calles preexistentes no sea posible la creación de un itinerario adaptado, se diseñará como mínimo un itinerario practicable que permita el desplazamiento de personas con movilidad reducida.

- Podrán quedar exentos de ser adaptados los recorridos de uso público en los que el coste de ejecución como adaptado sea superior en más del 50% el coste como no adaptado.

- Se puede admitir la sustitución del itinerario de peatones adaptado por uno mixto adaptado en aquellos tramos en los que el coste de la ejecución del itinerario de peatones adaptado supere en más de un 50% del coste de un itinerario mixto adaptado.

## 2 PÚBLICO

## EDIFICIOS DE USO

NIVELES DE ACCESIBILIDAD EXIGIDOS PARA EDIFICIOS DE USO PÚBLICO DE NUEVA CONSTRUCCIÓN								
USO	CAP	ITIN	APAR	ASE	DOR	VES	PROYECTO*	
RESIDENCIAL	HOTELES	25/50 PLAZAS	PR	----	AD	AD	----	
		+ DE 50 PLAZAS	AD	AD	AD	AD	AD	
	RESIDENCIAS	25/50 PLAZAS	PR	----	AD	AD	----	
		+ DE 50 PLAZAS	AD	AD	AD	AD	AD	
	CAMPINGS	TODOS	AD	AD	AD	----	----	
	PRISIONES	TODAS	AD	AD	AD	AD	AD	
	MERCADOS	TODOS	AD	AD	AD	----	----	

COMERCIAL	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	> 100/499 m <sup>2</sup>	PR	-----	-----	-----	-----	
		≥ 500 m <sup>2</sup>	AD	AD	AD	-----	-----	
	BARES Y RESTAURANTES	> 50 PLAZAS	AD	AD	AD	-----	-----	
SANITARIO ASISTENCIAL	HOSPITALES	TODOS	AD	AD	AD	AD	AD	
	CENTROS DE SALUD	TODOS	AD	AD	AD	AD	AD	
	CLÍNICAS Y DISPENSARIOS	TODOS	AD	AD	AD	-----	AD	
	CENTROS DE REHABILITACIÓN	TODOS	AD	AD	AD	-----	AD	
	FARMACIAS	TODAS	PR	-----	-----	-----	-----	
	RESIDENCIAS	< 25 PLAZAS	PR	-----	AD	AD	-----	
		≥ 25 PLAZAS	AD	AD	AD	AD	-----	
	APARTAMENTOS TUTELADOS	TODOS	AD	AD	AD	AD	-----	
	CENTROS DE DÍA	TODOS	AD	AD	AD	-----	AD	
OCIO	HOGARES-CLUB	TODOS	AD	AD	AD	-----	-----	
	DISCOTECAS	> 50 PLAZAS	AD	AD	AD	-----	-----	
	DISCO BAR	> 50 PLAZAS	AD	AD	AD	-----	-----	
	PARQUES DE ATRACCIONES	TODOS	AD	AD	AD	-----	-----	
	PARQUES ACUÁTICOS	TODOS	AD	AD	AD	-----	-----	
DEPORTIVO	PARQUES TEMÁTICOS	TODOS	AD	AD	AD	-----	-----	
	POLIDEPORTIVOS	TODOS	AD	AD	AD	-----	AD	
	ESTADIOS	TODOS	AD	AD	AD	-----	AD	
CULTURAL	MUSEOS	> 250 m <sup>2</sup>	AD	AD	AD	-----	-----	
	TEATROS	> 250 m <sup>2</sup>	AD	AD	AD	-----	AD	
	CINES	> 250 m <sup>2</sup>	AD	AD	AD	-----	-----	
	SALAS DE CONGRESOS	> 250 m <sup>2</sup>	AD	AD	AD	-----	-----	
	CASA DE CULTURA	> 250 m <sup>2</sup>	AD	AD	AD	-----	-----	
	BIBLIOTECAS	> 150 m <sup>2</sup>	AD	AD	AD	-----	-----	
	CENTROS CÍVICOS	> 150 m <sup>2</sup>	AD	AD	AD	-----	-----	
	SALAS DE EXPOSICIONES	> 150 m <sup>2</sup>	AD	AD	AD	-----	-----	
ADMINISTRATIVO	CENTROS DE LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES	TODOS	AD	AD	AD	-----	-----	
	OFICINAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	> 200-499 m <sup>2</sup>	PR	-----	AD	-----	-----	
		≥ 500 m <sup>2</sup>	AD	AD	AD	-----	-----	
TRABAJO	CENTROS DE TRABAJO	+ DE 50 TRABAJADORES	AD	AD	AD	-----	AD	
DOCENTE	CENTROS DOCENTES	TODOS	AD	AD	AD	-----	-----	SI/ SI/ NO
RELIGIOSO	CENTROS RELIGIOSOS	> 150-499 m <sup>2</sup>	PR	-----	AD	-----	-----	
		≥ 500 m <sup>2</sup>	AD	AD	AD	-----	-----	
TRANSPORTE	AEROPUERTOS	TODOS	AD	AD	AD	-----	-----	
	PUERTOS	TODOS	AD	AD	AD	-----	-----	
	ESTACIÓN AUTOBUSES	TODOS	AD	AD	AD	-----	-----	
	ESTACIÓN FERROCARRIL	TODOS	AD	AD	AD	-----	-----	
	ÁREAS DE SERVICIO	TODOS	AD	AD	AD	-----	-----	
	GASOLINERAS	TODOS	PR	-----	AD	-----	-----	

\* Márquese el tipo de edificio de que se trata según su uso y su capacidad o dimensión.

**AD:** ADAPTADO

**PR:** PRACTICABLE

**CAP:** CAPACIDAD O DIMENSIÓN DE LOS EDIFICIOS

**ITIN:** ITINERARIO DE ACCESO

**APAR:** APARCAMIENTO

**ASE:** ASEOS

**DOR:** DORMITORIOS

**VES:** VESTUARIOS

LOS EDIFICIOS DE USO PÚBLICO QUE EN FUNCIÓN DE SU CAPACIDAD O DIMENSIONES NO SE ENCUENTREN INCLUIDOS EN EL CUADRO ANTERIOR DEBERÁN, EN TODO CASO, REUNIR LAS CONDICIONES PARA SER CONSIDERADOS PRACTICABLES.

## 2 PÚBLICO

### EDIFICIOS DE USO

CONCEPTO	PARÁMETRO	MEDIDAS SEGÚN DECRETO		MEDIDAS PROYECTO
		ADAPTADO	PRACTICABLE	
	PUERTAS DE PASO	ANCHO MÍNIMO	0,80 m.	NO SE ACTUA
		ALTO MÍNIMO	2 m.	NO SE ACTUA

I T I N E R A R I O S	ACCESO DESDE LA VÍA PÚBLICA Base 2.1.1	ESPACIO EXTERIOR E INTERIOR LIBRE DEL BARRIDO DE LAS PUERTAS		INSCRIBIR CÍRCULO DE DIÁMETRO 1,50 m	INSCRIBIR CÍRCULO DE DIÁMETRO 1,20 m	NO SE ACTUA		
	COMUNICACIÓN HORIZONTAL Base 2.1.2	CORREDORES QUE COINCIDAN CON VÍAS DE EVACUACIÓN		ANCHO MÍNIMO 1,80 m, PUNTUALMENTE 1,20 m	ANCHO MINIMO 1,50 m, PUNTUALMENTE 1,00 m	NO SE ACTUA		
		CORREDORES		ANCHO MINIMO 1,20 m, PUNTUALMENTE 0,90 m	ANCHO MINIMO 1,00 m, PUNTUALMENTE 0,90 m	NO SE ACTUA		
		ESPACIO MÍNIMO DE GIRO EN CADA PLANTA		INSCRIBIR CÍRCULO DE DIÁMETRO 1,50 m		INSCRIBIR CÍRCULO DE DIÁMETRO 1,20 m	NO SE ACTUA	
		CAMBIOS DE DIRECCIÓN: ANCHO MÍNIMO		INSCRIBIR UN CÍRCULO DE 1,20 m.		INSCRIBIR UN CÍRCULO DE 1,20 m.	NO SE ACTUA	
	PAVIMENTOS Base 2.1.3	PAVIMENTOS		SERÁN ANTIDESLIZANTES			NO SE ACTUA	
		GRANDES SUPERFICIES		FRANJAS DE PAVIMENTO CON DISTINTA TEXTURA PARA GUIAR A INVIDENTES			NO SE ACTUA	
		INTERRUPCIONES, DESNIVELES, OBSTÁCULOS, ZONAS DE RIEGO		CAMBIO DE TEXTURA EN EL PAVIMENTO			NO SE ACTUA	
		DIFERENCIAS DE NIVEL EN EL PAVIMENTO CON ARISTAS ACHAFLANADAS O REDONDEADAS		2 cm.		3 cm.	NO SE ACTUA	
	RAMPAS Base 2.2.1	ANCHO MÍNIMO		1,50 m		1,20 m	NO SE ACTUA	
		PENDIENTE MÁXIMA LONGITUDINAL *	LONGITUD < 3 m.	10%		12%	NO SE ACTUA	
			L ENTRE 3 Y 10 m.	8%		10%	NO SE ACTUA	
			LONGITUD ≥ 10 m.	6%		8%	NO SE ACTUA	
		* POR PROBLEMAS FÍSICOS PODRÁN INCREMENTARSE EN UN 2%					NO SE ACTUA	
		PENDIENTE MÁXIMA TRANSVERSAL		2%		3%	NO SE ACTUA	
		LONGITUD MÁXIMA DE CADA TRAMO		20 m.		25 m.	NO SE ACTUA	
		DESCANOS	ANCHO MÍNIMO	EL DE LA RAMPA		EL DE LA RAMPA	NO SE ACTUA	
			LARGO MÍNIMO	1,50 m		1,20 m	NO SE ACTUA	
		GIROS A 90º	PERMITIRÁN INSCRIBIR UN CÍRCULO DE Ø MÍNIMO		1,50 m		1,20 m	NO SE ACTUA
			PROTECCIÓN LATERAL		DE 5 A 10 cm DE ALTURA EN LADOS LIBRES			NO SE ACTUA
		ESPACIO BAJO RAMPAS		CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR DE 2,20m			NO SE ACTUA	
		PASAMANOS		0,90-0,95 m RECOMENDABLE OTRO 0,65-0,70 m			NO SE ACTUA	
		ILUMINACIÓN NOCTURNA ARTIFICIAL		MÍNIMO 10 LUX			NO SE ACTUA	
	ESCALERAS Base 2.2.2	ANCHO MÍNIMO		1,20 m		1,00 m	NO SE ACTUA	
		DESCANSO MÍN		1,20 m		1,00 m	NO SE ACTUA	
		TRAMO SIN DESCANSO		EL QUE SALVE UN DESNIVEL MÁX. DE 2,50 m			NO SE ACTUA	
		DESNIVELES DE 1 ESCALÓN		SALVADOS MEDIANTE RAMPA			NO SE ACTUA	
		TABICA MÁXIMA		0,17 m		0,18 m	NO SE ACTUA	
		DIMENSIÓN HUELLA		2T + H = 62-64 cm		2T + H = 62-64 cm	NO SE ACTUA	
		ESPACIOS BAJO ESCALERAS		CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR DE 2,20m			NO SE ACTUA	
		PASAMANOS		0,90-0,95 m RECOMENDABLE OTRO 0,65-0,70 m			NO SE ACTUA	
		ILUMINACIÓN NOCTURNA ARTIFICIAL		MÍNIMO DE 10 LUX		MÍNIMO DE 10 LUX	NO SE ACTUA	
	ASCENSORES Base 2.2.3 (mod.D 74/2013)	DIMENSIONES INTERIORES DE CABINA DE UNA SOLA ENTRADA O DOS OPUESTAS		TIPO 1: (Carga max. 450 Kgs) 1.000 mm ANCHO x 1.250 mm PROF. TIPO 2: (Carga max. 630 Kgs) 1.000 mm ANCHO x 1.400 mm PROF. TIPO 3: (Carga max. 1.275 Kgs) 1.100 mm ANCHO x 1.400 mm PROF.			NO EXISTEN	
		PUERTAS		AUTOMATICAS Y OPERAR CON DESLIZAMIENTO HORIZONTAL			NO EXISTEN	
		BARANDILLAS		CON BARANDILLA INTERIOR CON ALTURA = 0,90 m Y 35 mm SEPARACION CON PARED			NO EXISTEN	
		VESTÍBULOS FRENTE A LOS ASCENSORES		INSCRIBIR CÍRCULO 1,50 m DE DIÁMETRO LIBRE DE OBSTACULOS			NO EXISTEN	
BOTONERAS DE ASCENSORES		ALTURA ENTRE 0,90 y 1,20 m SOBRE NIVEL DE PISO			NO EXISTEN			
1 2 ESCAL EREA S MECÁNICAS Base 2.2.4	NºMÍNIMO DE PELDAÑOS ENRASADOS A LA ENTRADA Y A LA SALIDA		2,5		2,5	NO EXISTEN		
	ANCHO MÍNIMO		1,00 m		1,00 m	NO EXISTEN		
	VELOCIDAD MÁXIMA		0,5 m/seg.		0,5 m/seg.	NO EXISTEN		
BANDAS MECÁNICAS Base 2.2.5	ANCHO MÍNIMO		1,00 m		1,00 m	NO EXISTEN		

S E		DIMENSIONES DE APROXIMACIÓN FRONTAL AL LAVABO Y LATERAL AL INODORO	INSCRIBIR CÍRCULO 1,50m DE DIÁMETRO	INSCRIBIR CÍRCULO 1,20m DE DIÁMETRO	<b>NO SE ACTUA</b>
		ANCHO LIBRE	0,80 m	0,80 m	<b>NO SE ACTUA</b>

R V I C I O S	SERVICIOS HIGIENICOS Base 2.3.1	PUERTAS	TIRADOR DE PRESIÓN O PALANCA Y TIRADOR HORIZONTAL A UNA ALTURA H	0,90 < H < 1,20 m.	0,80 < H < 1,30 m.	<b>CUMPLE</b>
		LAVABOS	CARACTERÍSTICAS	SIN PIE NI MOBILIARIO INFERIOR, GRIFO PRESIÓN O PALANCA		<b>CUMPLE</b>
			ALTURA	0,85 m	0,90 m	
		INODOROS	BARRAS LATERALES	A AMBOS LADOS, UNA ABATIBLE, CON ESPACIO LIBRE DE 80 cm		<b>CUMPLE VER PLANO DE01</b>
				ALTURA DEL SUELO: 0,70 m.	ALTURA DEL SUELO: 0,80 m.	
			PULSADORES Y MECANISMOS	1,20 m. > H > 0,90 m.	1,30 m. > H > 0,80 m.	
D O R M I T          V E S T U A R I O S	DORMITORIOS Base 2.3.2	DIMENSIONES		INSCRIBIR CÍRCULO 1,50m DE DIÁMETRO	INSCRIBIR CÍRCULO 1,20m DE DIÁMETRO	<b>NO EXISTEN</b>
		PASILLOS EN DORMITORIOS		ANCHO MÍNIMO 1,20m	ANCHO MÍNIMO 1,00m	<b>NO EXISTEN</b>
		PUERTAS		ANCHO LIBRE 0,80m	ANCHO LIBRE 0,80m	<b>NO EXISTEN</b>
		ESPACIO DE APROX. LATERAL CAMA		0,90m	0,90m	<b>NO EXISTEN</b>
		ALTURA PULSADORES Y TIRADORES		1,20 m. > H > 0,90 m.	1,30 m. > H > 0,80 m.	<b>NO EXISTEN</b>
	CABINAS	DIMENSIONES		MÍNIMO 1,70 x1,80 m.		<b>NO EXISTEN</b>
		ASIENTO		0,40x0,40m CON ESPACIO DE APROXIMACIÓN MÍNIMO DE 0,80m		<b>NO EXISTEN</b>
		PASILLOS VESTIDORES Y DUCHAS		ANCHO MÍNIMO 1,20m	ANCHO MÍNIMO 1,00m	<b>NO EXISTEN</b>
		ESPACIO DE APROX. LATERAL		A MOBILIARIO DE 0,80m		<b>NO EXISTEN</b>
		ALTURA PULSADORES		ENTRE 1,20 y 0,90m	ENTRE 1,30 y 0,80m	<b>NO EXISTEN</b>
		ZONA LIBRE DE OBSTÁCULOS		INSCRIBIR CÍRCULO DE 1,50m DE DIÁMETRO	INSCRIBIR CÍRCULO DE 1,20m DE DIÁMETRO	<b>NO EXISTEN</b>
		DIMENSIONES		MÍNIMO UNA DUCHA DE 1,80x1,20m		<b>NO EXISTEN</b>
	DUCHAS	ASIENTO		0,40x0,40m CON ESPACIO DE APROXIMACIÓN MÍNIMO DE 0,80m		<b>NO EXISTEN</b>
		BARRAS LATERALES A 0,70-0,75m ABATIBLES LADO APROX.				<b>NO EXISTEN</b>
	ÁREA VESTUARIOS	PUERTAS		ANCHO MÍNIMO 0,80m		<b>NO EXISTEN</b>
		PAVIMENTO		ANTIDESLIZANTE		<b>NO EXISTEN</b>

RESERVA DE HABITACIONES A MINUSVÁLIDOS					
Nº de PLAZAS del hotel	De 25 a 50 PLAZAS	De 51 a 100 PLAZAS	De 101 a 150 PLAZAS	De 151 a 200 PLAZAS	Más de 200 PLAZAS
Nº de habitaciones adaptadas	1	2	4	6	8

RESERVA MÍNIMA DE PLAZAS ADAPTADAS EN LOCALES DE ESPECTÁCULOS, SALAS DE CONFERENCIAS, RECINTOS DEPORTIVOS, AUDITORIOS, AULAS, ETC.								
CAPACIDAD	DE 51 A 100	DE 101 A 250	DE 251 A 500	DE 501 A 1000	DE 1001 A 2500	DE 2501 A 5000	DE 5001 A 10000	MÁS DE 10000
Nº DE PLAZAS ADAPTADAS	1	2	3	4	5	6	7	10

EN CASO DE EXISTIR URBANIZACIÓN EXTERIOR SE CUBRIRÁN LOS APARTADOS NECESARIOS DE LAS HOJAS DE URBANIZACIÓN (ART 22.a)

### 3 PÚBLICO

#### APARCAMIENTOS DE EDIFICIOS DE USO

CONCEPTO	PARÁMETRO	MEDIDAS SEGÚN DECRETO		MEDIDAS PROYECTO
		ADAPTADO	PRACTICABLE	
PLAZAS DE APARCAMIENTO Base 3	DIMENSIONES	3,50 x 5,00 m.	3,00 x 4,50 m.	<b>NO SE ACTUA</b>
	SEÑALIZACIÓN	LAS PLAZAS SE SEÑALIZARÁN CON EL SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD Y LA LEYENDA "RESERVADO PARA PERSONAS CON MOBILIDAD REDUCIDA"		<b>NO SE ACTUA</b>
	ACCESOS	LAS PLAZAS RESERVADAS ESTARÁN COMUNICADAS CON UN ITINERARIO PEATONAL ADAPTADO O PRACTICABLE SEGÚN SEÁ EXIGIBLE		<b>NO SE ACTUA</b>
		EL DESNIVEL CON LA ACERA, SI EXISTIERA, SE SALVARÁ CON UN VADO CON PENDIENTE NO SUPERIOR A 12%		<b>NO SE ACTUA</b>
	PUERTAS	ANCHO MÍNIMO 0,80 m.		<b>NO SE ACTUA</b>
		TIRADOR TIPO ASA O BARRA		<b>NO SE ACTUA</b>
	RESERVA MÍNIMA DE PLAZAS ADAPTADAS	De 10 a 70 plazas – 1 plaza adaptada De 71 a 100 plazas – 2 plazas adaptadas De 101 a 150 plazas – 3 plazas adaptadas De 151 a 200 plazas – 4 plazas adaptadas Cada 200 plazas más - 1 adaptada más Más de 1000 plazas - 10 plazas adaptadas		<b>NO SE ACTUA</b>