

PLANTA PRIMERA
Nueva Instalación de Luminotecnia



PLANTA SEGUNDA
Nueva Instalación de Luminotecnia

	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD - LUMINOTECNIA
I	LUMINARIA EMPOTRABLE 60x60. NO REGULABLE. (partida 10.01) tipo PHILIPS Panell Coreline NOC RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC
D	LUMINARIA DE SUPERFICIE 60x60. NO REGULABLE. (partida 10.01) tipo PHILIPS Panell Coreline NOC RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC
120E	LUMINARIA EMPOTRABLE 60x60. NO REGULABLE. (partida 10.02) tipo PHILIPS Panell Coreline OC UGR<19 DALI RC120B LED37S/830 PSD W60L60 OC
120E	LUMINARIA DE SUPERFICIE 60x60. NO REGULABLE. (partida 10.02) tipo PHILIPS Panell Coreline OC UGR<19 DALI RC120B LED37S/830 PSD W60L60 OC
120E R	LUMINARIA EMPOTRABLE 60x60. REGULABLE. (partida 10.03) tipo PHILIPS Panell Coreline OC UGR<19 DALI RC120B LED37S/830 PSD W60L60 OC
120E R	LUMINARIA DE SUPERFICIE 60x60. REGULABLE. (partida 10.03) tipo PHILIPS Panell Coreline OC UGR<19 DALI RC120B LED37S/830 PSD W60L60 OC
	UNIDAD DE CONTROL DE PRESENCIA Y LUZ DIURNA (EQUIPO DE REGULACIÓN) (partida 10.04) tipo PHILIPS OccuSwitch DaliBAS LRX2090 BAS
	LUMINARIA ESTANCA (partida 10.05) tipo PHILIPS CoreLine Estanca W120C LED40S/840 PSU L1200
	DETECTOR DE MOVIMIENTO (partida 10.06) tipo PHILIPS LRM1000 OS mov det
	DETECTOR DE MOVIMIENTO (partida 10.07) tipo PHILIPS LRM1011 OS mov det

RAFAEL RODRÍGUEZ VARELA
ARQUITECTO
nº colegiado: 3431
tfno.: 692 201 009
e-mail: rrvarela@coag.es

INS-2 INST. DE LUMINOTECNIA (PLANTA 1ª, PLANTA 2ª)

PROY. BÁS. Y DE EJEC. PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL (ENERGÉTICA Y FUNCIONAL) DEL CEIP DE PRÁCTICAS DE OURENSE

SITUACIÓN: RÚA VICENTE RISCO, 9 (OURENSE)

FECHA: FEBRERO - 2019

ENCARGANTE:

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

ESCALA: 1:150