



INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO	
	POZO DE REGISTRO
	COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES
	COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES
	COLECTOR ENTERRADO EXISTENTE DE AGUAS RESIDUALES
	ARQUETA DE PASO - PIE DE BAJANTE / POZO REGISTRABLE DE AGUAS PLUVIALES indica dimensiones
	ARQUETA DE PASO - PIE DE BAJANTE / POZO REGISTRABLE DE A. RESIDUALES indica dimensiones
	ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS indica dimensiones
	BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES
	BAJANTE DE AGUAS RESIDUALES
	SUMIDERO SIFÓNICO
	SUMIDERO SIFÓNICO LONGITUDINAL
	TERMINAL DE AIREACIÓN ubicado en cubierta
	REGISTRO DE LA RED COLGADA
	VENTILACIÓN RED DE SANEAMIENTO
	RECOGIDA DE CONDENSADOS
	COLLARÍN INTUMESCENTE

Ø UTILIZADOS EN LA RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN (mm)	
FREGADERO DE LABORATORIO, RESTAURANTE, ETC.	Ø 40mm
LAVAVAJILLAS	Ø 50mm
SUMIDERO SIFÓNICO	Ø 50mm

LOS APARATOS SANITARIOS ESTARÁN DOTADOS DE SIFONES INDIVIDUALES.
Los ramales de desagüe de los aparatos sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desembogue en la bajante o si esto no fuera posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la cabecera registrable con tapón roscado.

NOTAS:
- Se dispondrá de un tapón de registro de la red colgada en cada entronque y en tramos rectos cada 15m, los cuales se instalarán en la mitad superior de la tubería. En los cambios de dirección, se situarán codos a 45 grados con registro roscado.
- Las pendientes de la red de pequeña evacuación no grafadas en planos serán $\geq 2\%$

- VENTILACIÓN RED DE SANEAMIENTO
Se dispone en aquellos ramales cuya longitud de desagüe sea mayor de 5m.
Debe conectarse a una distancia del cierre hidráulico comprendida entre 2 y 20 veces el diámetro de la tubería de desagüe del aparato.
La abertura de ventilación no debe estar por debajo de la corona del sifón.
La toma debe estar por encima del eje vertical de la sección transversal, subiendo verticalmente con un ángulo no mayor que 45° respecto de la vertical.
Deben tener una pendiente del 1% como mínimo hacia la tubería de desagüe para recoger la condensación que se forme.
Los tramos horizontales deben estar por lo menos 20 cm por encima del rebosadero del aparato sanitario cuyo sifón ventila.

MATERIALES UTILIZADOS PARA LAS TUBERÍAS
ACOMETIDA GENERAL Existente
COLECTOR ENTERRADO Tubo de PVC Iso, serie SH-2, rigidez anular nominal 2 kN/m ² , según UNE-EN 1401-1
COLECTOR SUSPENDIDO Tubo de PVC con carga mineral
VENTILACIÓN RED DE SANEAMIENTO Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1
RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1
SUMIDERO LONGITUDINAL Sumidero longitudinal mediante canalleta prefabricada de homíngon polímero con rejilla de acero inoxidable

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN junio 2016

REFORMA INTERIOR DE LA COCINA DEL CIFF COMPOSTELA - SANTIAGO DE COMPOSTELA

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

PLANTA SÓTANO

IS| 01

[26]

PROMOTOR

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN

E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

ARQUITECTO

SANTIAGO GARCÍA CAMACHO

rúa areal nº8 bajo A 15172 oleiros t 881 963 199 e santi.garciacamacho@gmail.com

A1_1:100
escala A3_1:200

